

REVISIÓN DE INGENIERÍA



Secretaría de Obras y Servicios Públicos

DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS

EE-8462-2023

REVISIONES:

REVISIÓN 1 – FECHA DE COMIENZO – 24/05/2023

REVISIÓN 2 – FECHA DE COMIENZO –

REVISIÓN 3 – FECHA DE COMIENZO –

OBSERVACIONES:

- 1- Esta revisión considera que el sistema de mampostería alivianada constituida por bloques de hormigón celular de la firma BRIMAX s.a. (alivianado por aire incorporado), puede emplearse sin inconvenientes como muro no portante de cierre y como muro divisorio no portante. Sin otro particular lo saludo atentamente.

Ing. Matías Dávila